

Контрольные измерения электрических нагрузок 20 Июня 2018 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета

ПС-147 "Речпорт" 110/10кВ											
Часы	Уровень напряжения кВ	Показ. Счетч.№ 26906100 Ктт=20000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Показ. Счетч.№ 16822985 Ктт=20000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВар
1		2	3	4						8	
5	10,5			750,00	732,00			28,00	6,00	778,0	738,00
6											
7											
8											
9											
10											
11	10,5			1536	1672			406	298	1942,0	1970,00
12											
13											
14	10,5			1558	1702			378	330	1936,0	2032,00
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22	10,5			978,00	832,00			152,00	10,00	1130,0	842,00
23											
24											
1											
2											
3											
4											

Положение анцапфы:

T1 - 5

T2 - 4

Главный инженер ООО "РСК сети"



И.Г. Ершов

исп. Ефимова Т.С.

тел.256-09-78