

Контрольные измерения электрических нагрузок 20 июня 2018 г.
ООО "РСК сети" по точкам учёта

ПС "Слобода Весны" 110/10 кВ												
Часы	Уровень напряжения кВ Т1	ПС 220 кВ Центр ВЛ 110 кВ С-249, показ. счетчиков	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения кВ Т2	ПС 220 кВ Центр ВЛ 110кВ С-250 показ. счетчиков	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4												
5	115			5269,00	1650,00	115			0,00	0,00	5269,00	1650,0
6												
7												
8												
9												
10												
11	115			9856,00	3201,00	115			0,00	0,00	9856,00	3201,0
12												
13												
14	115			10318,00	3465,00	115			0,00	0,00	10318,00	3465,0
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22	115			8701,00	2519,00	115			0,00	0,00	8701,00	2519,0
23												
24												
1												
2												
3												
4												

Положение анцапфы:

T1 - 3

T2 - 3

Главный инженер ООО "РСК сети"



исп. Ефимова Т.С.
тел.256-09-78