

**Контрольные измерения электрических нагрузок за 21 Июня 2017 г.  
по ООО "РСК"**

ПС-66 "Громадская" 35/6 кВ							
Часы	Уровень напряжения кВ	Показ. Счетч. № 27473565 Кт=7200	Разница показаний	P, кВт	Q, кВар	Суммарная P, кВт	Суммарная Q, кВар
1		2	3	4		8	
4							
5	6,3			226,08	216,72	226,08	216,72
6							
7							
8							
9							
10							
11	6,3			275,04	272,88	275,04	272,88
12							
13							
14	6,3			228,24	224,64	228,24	224,64
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	6,3			200,16	258,48	200,16	258,48
23							
24							
1							
2							
3							
4							

Положение анцапфы:  
Т - 3

Главный инженер ООО "РСК"



И.Г. Ершов

исп. Лапо О.В.  
тел. 256-09-78