

**Контрольные измерения электрических нагрузок за 21 Июня 2017 г.
по ООО "РСК"**

ПС-147 "Речпорт" 110/10кВ

Часы	Уровень напряжения кВ	Показ. Счетч. № 26906100 Ктт=20000	Разница показаний	P, кВт	Q, кВар	Показ. Счетч. № 16822985 Ктт=20000	Разница показаний	P, кВт	Q, кВар	Суммарная P, кВт	Суммарная Q, кВар
1		2	3	4						8	
4											
5	10,5			1990,00	2224,00			0,00	0,00	1990,0	2224,00
6											
7											
8											
9											
10											
11	10,5			1974,00	2314,00			0,00	0,00	1974,0	2314,00
12											
13											
14	10,5			1716,00	1666,00			0,00	0,00	1716,0	1666,00
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22	10,5			928,00	858,00			0,00	0,00	928,0	858,00
23											
24											
1											
2											
3											
4											

Положение анцапфы:

T1 - 5

T2 - 4

Главный инженер ООО "РСК"



исп. Лапо О.В.
тел. 256-09-78