

Контрольные измерения электрических нагрузок 19 Июня 2024 г.
ООО "РСК сети" по точкам учёта

ПС-182 "Слобода Весны" 110/10 кВ												
Часы	Уровень напряже ния кВ Т1	ПС 220 кВ Центр ВЛ 110 кВ С-249, показ. Счетчиков	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжен ия кВ Т2	ПС 220 кВ Центр ВЛ 110кВ С-250 показ. счетчиков	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	115			8663,00	0,00	115			4526,00	0,00	13189,00	0,0
6												
7												
8												
9												
10												
11	115			11864,00	22,00	115			7128,00	0,00	18992,00	22,0
12												
13												
14	115			16363,00	534,00	115			9174,00	0,00	25537,00	534,0
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22	115			8173,00	0,00	115			10290,00	385,00	18463,00	385,0
23												
24												
1												
2												
3												
4												

Положение анцапфы:

T1 - 3

T2 - 3

Главный инженер ООО "РСК сети"



И.Г. Ершов

исп. Дмитриева Т.С.
тел.229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 19 июня 2024 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета ПС-95 "Химволокно" 110/6 кВ

Часы	яч.№7				яч.№8				яч.№41				яч.№44				ТСН				Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВт	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВт
	Уровень напряжен ия кВ	Показ. Счет.№ 42827869 Ктп=36000	Разни ца по каза ний	Р, кВт	Q, кВт	Показ. Счет.№ 42827830 Ктп=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВт	Показ. Счет.№ 42827753 Ктп=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВт	Показ. Счет.№ 42827789 Ктп=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВт	Показ. Счет.№ 46910656 Ктп=1	Разница показаний	Р, кВт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5	6,3			46,80	46,80			234,00	126,00			849,60	104,40			151,20	313,20			0,93	0,00	1282,53	590,40	
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11	6,3			439,20	237,60			788,40	496,80			1299,60	298,80			788,40	752,40			0,92	0,00	3316,52	1785,60	
12																								
13																								
14	6,3			176,40	75,60			862,00	518,40			1303,20	259,20			889,20	777,60			0,93	0,00	3231,73	1630,80	
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22	6,3			151,20	122,40			234,00	118,80			846,00	93,60			234,00	316,80			0,93	0,00	1466,13	651,60	
23																								
24																								
1																								
2																								
3																								
4																								

Положение анцапфы:

Т1 - 4

Т2 - 4

Handwritten signature

Главный инженер ООО "РСК сети"

И.Г. Ершов

исп. Дмитриева Т.С.
тел8(391)229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 19 июня 2024 г.
ООО "РСК сети" по точкам учёта ПС "Промбаза" 10/35/6 кВ

Часы	Т-2 6 кВ яч.121				Т-1 6 кВ яч.105				Ввод 35 кВ Т-1				Ввод 35 кВ Т-2				ТСН-1 яч.7				ТСН-2 яч.19				Суммарная Р ₁ кВт	Суммарная Q ₁ кВар
	Уровень напряже ния 6 кВ Т2	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряже ния 6 кВ Т1	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряже ния 35 кВ Т1	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряже ния 35 кВ Т2	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряже ния 6 кВ ТСН-1	Разница показаний	Р, кВт	Уровень напряже ния 6 кВ ТСН-2	Разница показаний	Р, кВт	Уровень напряже ния 6 кВ ТСН-2	Разница показаний	Р, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
5	6		600,0	360,0	6,00		720,0	480,0	35,00		840,0	420,0	35,00		1260,0	1260,0	6,00		4,0	6,00					3428,0	2520,0
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11	6		840,0	240,0	6,00		1080,0	720,0	35,00		1680,0	420,0	35,00		1680,0	1260,0	6,00		2,0	6,00					5284,0	2640,0
12																										
13																										
14	6		720,0	240,0	6,00		1200,0	600,0	35,00		1260,0	420,0			1260,0	1260,0	6,00		0,0	6,00					4442,0	2520,0
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22	6		720,0	240,0	6,00		960,0	600,0	35,00		1680,0	420,0	35,00		1680,0	1260,0	6,00		2,0	6,00					5044,0	2520,0
23																										
24																										
1																										
2																										
3																										
4																										

Положение анцапфы:

Т1 - 5

Т2 - 5

2024.06.19

Главный инженер ООО "РСК сети"

И.Г. Ершов

исп. Дмитриева Т.С.
тел.8(391)229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 19 июня 2024 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета

ПС-106 "Верхняя Бирюса" 35/10 кВ												
Часы	Уровень напряжен ия кВ	Показ. счетч.№ 25457825 Кт=2000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Уровень напряжени я кВ	Показ. счетч.№ 25457779 Кт=2000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВАр
1	2	3	4	5	6					7	8	
5	10,5			36,00	31,80				0,00	0,00	36,00	31,80
6												
7												
8												
9												
10												
11	10,5			62,80	34,40				0,00	0,00	62,80	34,40
12												
13												
14	10,5			57,40	33,80				0,00	0,00	57,40	33,80
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22	10,5			53,20	30,00				0,00	0,00	53,20	30,00
23												
24												
1												
2												
3												
4												

Положение анцапфы:

T1 - 1

T2 - 1

Главный инженер ООО "РСК сети"

И.Г. Ершов

И.Г. Ершов

исп. Дмитриева Т.С.


тел. 8(391)229-77-77 доб.719

**Контрольные измерения электрических нагрузок 19 июня 2024 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета**

ПС-66 "Громадская" 35/6 кВ							
Часы	Уровень напряжен ия кВ	Показ. Счетч.№ 27473565 Кт=7200	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВАр
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6,3			121,68	149,04	121,68	149,04
6							
7							
8							
9							
10							
11	6,3			404,64	485,28	404,64	485,28
12							
13							
14	6,3			360,72	467,28	360,72	467,28
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	6,3			196,56	139,68	196,56	139,68
23							
24							
1							
2							
3							
4							

Положение анцапфы:
Т - 3

Главный инженер ООО "РСК сети"



И.Г. Ершов

исп. Дмитриева Т.С.
тел. 8(391)229-77-77 доб.719

Результаты контрольных замеров по фидерам, подключенным к устройствам АЧР, ЧАПВ и САОН по ГПП-95 110/6 кВ за 21.06.2024 г.

Категория АЧР	Уставки			Наименование объекта и отключение присоединения	№ фидера	Отключаемая мощность (кВт)			
	№ очереди	Частота, Гц	Выд. время, сек			Время замера			
						5-00	11-00	14-00	22-00
АЧР-1	7	47,6	0,2	ГПП-95 ф.6 кВ №№ 4,15,28,29,33,27,4 3,47	4	72,0	144,0	144,0	0,0
					15	0,0	0,0	0,0	0,0
					28	0,0	240,0	360,0	120,0
					29	0,0	0,0	0,0	0,0
					33	816,0	1392,0	1344,0	912,0
					27	0,0	0,0	0,0	0,0
					43	0,0	12,0	24,0	0,0
					47	0,0	0,0	0,0	0,0
				ИТОГО: АЧР-1		888	1788	1872	1032
АЧР-2	9	48,8	35	ГПП-95 Ф.6 кВ №№ 4,15,28,29,33,27,4 3,47	4	72,0	144,0	144,0	0,0
					15	0,0	0,0	0,0	0,0
					28	0,0	240,0	360,0	120,0
					29	0,0	0,0	0,0	0,0
					33	816,0	1392,0	1344,0	912,0
					27	0,0	0,0	0,0	0,0
					43	0,0	12,0	24,0	0,0
					47	0,0	0,0	0,0	0,0
				ИТОГО: АЧР-2		888	1788	1872	1032
ЧАПВ	6	49,7	25	1 п.с. ГПП-95 ф. 6 кВ №№ 27,43,47	27	0,0	0,0	0,0	0,0
					43	0,0	12,0	24,0	0,0
					47	0,0	0,0	0,0	0,0
				ИТОГО: ЧАПВ		0	12	24	0
САОН		4,7 кВ	15	ГПП-95 Ф.6 кВ №№ 4,15,28,29,33,27,4 3,47	4	72,0	144,0	144,0	0,0
					15	0,0	0,0	0,0	0,0
					28	0,0	240,0	360,0	120,0
					29	0,0	0,0	0,0	0,0
					33	816,0	1392,0	1344,0	912,0
					27	0,0	0,0	0,0	0,0
					43	0,0	12,0	24,0	0,0
					47	0,0	0,0	0,0	0,0
				ИТОГО: САОН		888	1788	1872	1032

Примечание: Кабели фидеров №№ 15,27,29 отключены.

Главный инженер ООО "РСК сети"

И.Г. Ершов

И.Г. Ершов

Результаты контрольных замеров по фидерам, подключенным к устройствам
АЧР по ПС-182 110/10 кВ "Слобода Весны" за 19.06.2024 г.

Объект	Наименование присоединения	Отключаемая нагрузка (кВт)			
		Время замера			
		5-00	11-00	14-00	22-00
ПС-182 110/10 "Слобода Весны"	яч.29, яч.30	724,2	1269,0	1296,6	1445,4

Главный инженер ООО "РСК сети"



И.Г. Ершов