

**Контрольные измерения электрических нагрузок 17 декабря 2025 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета**

ПС-66 "Громадская" 35/6 кВ							
Часы	Уровень напряжения кВ	Показ. Счетч.№ 27473565 Кт=7200	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВАр
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6,3			288,00	196,56	288,00	196,56
2							
3							
4							
5							
6							
7	6,3			527,04	510,18	527,04	510,18
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	6,3			375,12	196,56	375,12	196,56
15							
16							
17							
18	6,3			339,84	179,28	339,84	179,28
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Положение анцапфы:
Т - 3

Главный инженер ООО "РСК сети"



А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.
тел. 8(395)229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 17 декабря 2025 г.
 ООО "РСК сети" по точкам учета

ПС-106 "Верхняя Бирюса" 35/10 кВ												
Часы	Уровень напряжен ия кВ	Показ. счетч.№ 25457825 Кт=2000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Уровень напряжени я кВ	Показ. счетч.№ 25457779 Кт=2000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВАр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10,5			70,60	32,80				0,00	0,00	70,60	32,80
2												
3												
4												
5												
6												
7	10,5			73,40	20,00				0,00	0,00	73,40	20,00
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14	10,5			84,40	33,00				0,00	34,40	84,40	67,40
15												
16												
17												
18	10,5			80,60	33,00				0,00	0,00	80,60	33,00
19												
20												
21												
22												
23												
24												

Положение анцапфы:

T1 - 1

T2 - 1

Главный инженер ООО "РСК сети"



А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.
 тел. 8(391)229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 17 декабря 2025 г.
 ООО "РСК сети" по точкам учёта ПС "Промбаза" 110/35/6 кВ

Часы	Т-2 6 кВ яч.121				Т-1 6 кВ яч.105				Ввод 35 кВ Т-1				Ввод 35 кВ Т-2				ТСН-1 яч.7				ТСН-2 яч.19				Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВар
	Уровень напряжения 6 кВ Т2	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 6 кВ Т1	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 35 кВ Т1	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 35 кВ Т2	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 6 кВ ТСН-1	Разница показаний	Р, кВт	Уровень напряжения 6 кВ ТСН-2	Разница показаний	Р, кВт	Уровень напряжения 6 кВ ТСН-2	Разница показаний	Р, кВт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	6		1440,0	480,0	6,00		960,0	600,0	35,00		1680,0	840,0	35,00		2520,0	1260,0	6,00		4,0	6,00		4,0			6608,0	3180,0
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7	6		1800,0	480,0	6,00		1680,0	840,0	35,00		2520,0	840,0	35,00		2940,0	1260,0	6,00		4,0	6,00		27,0			8971,0	3420,0
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14	6		1800,0	360,0	6,00		1440,0	720,0	35,00		2940,0	840,0	35,00		2520,0	1260,0	6,00		2,0	6,00		16,0			8718,0	3180,0
15																										
16																										
17																										
18	6		1800,0	360,0	6,00		1200,0	600,0	35,00		2520,0	420,0	35,00		2520,0	840,0	6,00		2,0	6,00		14,0			8056,0	2220,0
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										

Положение анцапфы:

Т1 - 5

Т2 - 5

Главный инженер ООО "РСК сети"



А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.
 тел.8(391)229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 17 декабря 2025 г.
 ООО "РСК сети" по точкам учета

ПС-147 "Речпорт" 110/10 кВ											
Часы	Уровень напряжения кВ	Показ. Счетч.№ 26906100 Ктт=20000 (1Т)	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Показ. Счетч.№ 16822985 Ктт=20000 (2Т)	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВАр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10,5			1168,00	414,00			262,00	0,00	1430,00	414,00
2											
3											
4											
5											
6											
7	10,5			1720,00	862,00			726,00	402,00	2446,00	1264,00
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14	10,5			1568,00	678,00			586,00	346,00	2154,00	1024,00
15											
16											
17											
18	10,5			1368,00	494,00			376,00	94,00	1744,00	588,00
19											
20											
21											
22											
23											
24											

Положение анцапфы:

T1 - 5

T2 - 4

Главный инженер ООО "РСК сети"



А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.
 тел.8(391)229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 17 декабря 2025 г.
ООО "РСК сети" по точкам учёта

ПС-182 "Слобода Весны" 110/10 кВ												
Часы	Уровень напряже ния кВ Т1	ПС 220 кВ Центр ВЛ 110 кВ С-249, показ. Счетчиков	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжен ия кВ Т2	ПС 220 кВ Центр ВЛ 110кВ С-250 показ. счетчиков	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	115			17028,00	908,00	115			10874,00	357,00	27902,00	1265,0
2												
3												
4												
5												
6												
7	115			21356,00	1562,00	115			13679,00	643,00	35035,00	2205,0
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14	115			22473,00	1738,00	115			13921,00	638,00	36394,00	2376,0
15												
16												
17												
18	115			21709,00	1480,00	115			13194,00	489,00	34903,00	1969,0
19												
20												
21												
22												
23												
24												

Положение анцапфы:

T1 - 3

T2 - 3

Главный инженер ООО "РСК сети"

А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.
тел.8(391)229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 17 декабря 2025 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета ПС-95 "Химволокно" 10/6 кВ

Часы	ЯЧ.№7				ЯЧ.№8				ЯЧ.№41				ЯЧ.№44				ТСН				Суммарная Q, кВт	Суммарная Q, кВт	Суммарная Q, кВт
	Уровень напряжен и кВ	Показ. Счет.№ 42827869 Кт=36000	Разни ца показ аний	Р, кВт	Q, кВт	Показ. Счет.№ 42827830 Кт=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВт	Показ. Счет.№ 4282753 Кт=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВт	Показ. Счет.№ 42827789 Кт=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВт	Показ. Счет.№ 46910656 Кт=1	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	6,3			108,00	32,40			97,20	46,80			817,20	219,60			630,00	601,20			0,00	0,00	1652,40	900,00
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7	6,3			446,40	226,80			190,80	93,60			1717,20	331,20			1242,00	752,40			0,00	0,00	3596,40	1404,00
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14	6,3			334,80	129,60			126,00	46,80			1249,20	205,20			1054,80	619,20			0,00	0,00	2764,80	1000,80
15																							
16																							
17																							
18	6,3			244,80	144,00			104,40	43,20			943,20	190,80			727,20	612,00			0,00	0,00	2019,60	990,00
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							

Положение анцапфы:

T1 - 4

T2 - 4

Главный инженер ООО "РСК сети"

Дружков

А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.
тел.8(39)229-77-77 доб.719