

**Контрольные измерения электрических нагрузок 18 июня 2025 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета**

ПС-147 "Речпорт" 110/10 кВ											
Часы	Уровень напряжения кВ	Показ. Счетч.№ 26906100 Ктт=20000 (1Т)	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Показ. Счетч.№ 16822985 Ктт=20000 (2Т)	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВАр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10,5			0,00	0,00			676,00	368,00	676,00	368,00
6											
7											
8											
9											
10											
11	10,5			0,00	0,00			1954,00	1292,00	1954,00	1292,00
12											
13											
14	10,5			0,00	0,00			1746,00	1140,00	1746,00	1140,00
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22	10,5			0,00	0,00			946,00	416,00	946,00	416,00
23											
24											
1											
2											
3											
4											

Положение анцапфы:

T1 - 5

T2 - 4

Главный инженер ООО "РСК сети"



А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.
тел.8(391)229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 18 июня 2025 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета ПС-95 "Химволокно" 110/6 кВ

Часы	ЯЧ.№7				ЯЧ.№8				ЯЧ.№41				ЯЧ.№44				ТШ				Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВтАр	
	Уровень напряжения, кВ	Показ. Счетч.№ 42827830 Ктп=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВтАр	Показ. Счетч.№ 42827830 Ктп=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВтАр	Показ. Счетч.№ 42827830 Ктп=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВтАр	Показ. Счетч.№ 42827789 Ктп=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВтАр	Показ. Счетч.№ 46910656 Ктп=1	Разница показаний	Р, кВт			Q, кВтАр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	6,3			28,80	14,40			79,20	61,20			205,20	25,20			82,80	144,00			0,93	0,00	396,93	244,80
6																							
7																							
8																							
9																							
10	6,3			306,00	194,40			367,20	327,60			345,60	97,20			363,60	259,20			0,92	0,00	1383,32	878,40
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18	6,3			165,60	108,00			183,60	93,60			212,40	28,80			230,40	183,60			0,93	0,00	792,93	414,00
19																							
20																							
21																							
22	6,3			97,20	61,20			93,60	61,20			201,60	21,60			136,80	147,60			0,92	0,00	530,12	291,60
23																							
24																							
1																							
2																							
3																							
4																							

Положение анцапфы:
Т1 - 4
Т2 - 4

Друид

Главный инженер ООО "РСК сети"

А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.
тел.8(391)229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 18 июня 2025 г.
ООО "РСК сети" по точкам учёта ПС "Промбаза" 110/35/6 кВ

	Т-2 6 кВ яч.121				Т-1 6 кВ яч.105				Ввод 35 кВ Т-1				Ввод 35 кВ Т-2				ТСН-1 яч.7				ТСН-2 яч.19				Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВар
	Уровень напряжения 6 кВ Т2	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 6 кВ Т1	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 35 кВ Т1	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 35 кВ Т2	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 6 кВ ТСН-1	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 6 кВ ТСН-2	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар		
Часы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
5	6			1440,0	360,0	6,00		600,0	360,0	35,00		840,0	420,0	35,00		1260,0	840,0	6,00		2,0	6,00		4,0		1980,0	
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11	6			1680,0	360,0	6,00		600,0	360,0	35,00		840,0	420,0	35,00		2100,0	1260,0	6,00		2,0	6,00		2,0		2820,0	
12																										
13																										
14	6			1680,0	360,0	6,00		480,0	360,0	35,00		840,0	420,0	35,00		1680,0	840,0	6,00		2,0	6,00		2,0		1980,0	
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22	6			1680,0	360,0	6,00		360,0	240,0	35,00		1260,0	840,0	35,00		2100,0	840,0	6,00		2,0	6,00		4,0		2280,0	
23																										
24																										
1																										
2																										
3																										
4																										

Положение анцапфы:

Т1 - 5

Т2 - 5

Друид

Главный инженер ООО "РСК сети"

А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.
тел.8(391)229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 18 июня 2025 г.
ООО "РСК сети" по точкам учёта

ПС-182 "Слобода Весны" 110/10 кВ												
Часы	Уровень напряже ния кВ Т1	ПС 220 кВ Центр ВЛ 110 кВ С-249, показ. Счетчиков	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжен ия кВ Т2	ПС 220 кВ Центр ВЛ 110кВ С-250 показ. счетчиков	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	115			14294,00	160,00	115			6804,00	0,00	21098,00	160,0
6												
7												
8												
9												
10												
11	115			9862,00	319,00	115			10274,00	193,00	20136,00	512,0
12												
13												
14	115			13321,00	715,00	115			10560,00	308,00	23881,00	1023,0
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22	115			16978,00	941,00	115			9685,00	77,00	26663,00	1018,0
23												
24												
1												
2												
3												
4												

Положение анцапфы:

T1 - 3

T2 - 3

Главный инженер ООО "РСК сети"



А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.

тел 8(391)229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 18 июня 2025 г.
 ООО "РСК сети" по точкам учета

ПС-106 "Верхняя Бирюса" 35/10 кВ												
Часы	Уровень напряжения кВ	Показ. счетч.№ 25457825 Кт=2000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Уровень напряжения кВ	Показ. счетч.№ 25457779 Кт=2000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВАр
1	2	3	4	5	6					7	8	
5	10,5			34,80	31,00				0,00	0,00	34,80	31,00
6												
7												
8												
9												
10												
11	10,5			58,60	31,00				0,00	0,00	58,60	31,00
12												
13												
14	10,5			51,60	29,80				0,00	34,40	51,60	64,20
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22	10,5			55,40	34,80				0,00	0,00	55,40	34,80
23												
24												
1												
2												
3												
4												

Положение анцапфы:

T1 - 1

T2 - 1

Главный инженер ООО "РСК сети"



А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.
 тел. 8(391)229-77-77 доб.719

**Контрольные измерения электрических нагрузок 18 июня 2025 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета**

ПС-66 "Громадская" 35/6 кВ							
Часы	Уровень напряжен ия кВ	Показ. Счетч.№ 27473565 Кт=7200	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВАр
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6,3			105,84	126,00	105,84	126,00
6							
7							
8							
9							
10							
11	6,3			343,44	213,12	343,44	213,12
12							
13							
14	6,3			195,84	195,84	195,84	195,84
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	6,3			156,24	156,24	156,24	156,24
23							
24							
1							
2							
3							
4							

Положение анцапфы:
Т - 3

Главный инженер ООО "РСК сети"



А.Н. Крупенин

исп. Дмитриева Т.С.
тел. 8(391)229-77-77 доб.719