

Контрольные измерения электрических нагрузок 21 Июня 2023 г.
ООО "РСК сети" по точкам учёта

ПС-182 "Слобода Весны" 110/10 кВ												
Часы	Уровень напряже ния кВ Т1	ПС 220 кВ Центр ВЛ 110 кВ С-249, показ. Счетчиков	Разница показани й	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжен ия кВ Т2	ПС 220 кВ Центр ВЛ 110кВ С-250 показ. счетчиков	Разница показани й	Р, кВт	Q, кВар	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	115			0,00	0,00	115			10478,00	0,00	10478,00	0,0
6												
7												
8												
9												
10												
11	115			0,00	0,00	115			11841,00	616,00	11841,00	616,0
12												
13												
14	115			0,00	0,00	115			12358,00	737,00	12358,00	737,0
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22	115			0,00	0,00	115			11440,00	385,00	11440,00	385,0
23												
24												
1												
2												
3												
4												

Положение анцапфы:

T1 - 3

T2 - 3

Главный инженер ООО "РСК сети"

И.Г. Ершов

исп. Дмитриева Т.С.
тел.229-77-77 доб.719



Контрольные измерения электрических нагрузок 21 июня 2023 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета

ПС-147 "Речпорт" 110/10 кВ											
Часы	Уровень напряжения кВ	Показ. Счетч. № 26906100 Ктт=20000 (1Т)	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Показ. Счетч. № 16822985 Ктт=20000 (2Т)	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВАр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10,5			734,00	644,00			98,00	0,00	832,00	644,00
6											
7											
8											
9											
10											
11	10,5			1216,00	1012,00			444,00	270,00	1660,00	1282,00
12											
13											
14	10,5			1174,00	1012,00			484,00	346,00	1658,00	1358,00
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22	10,5			898,00	714,00			274,00	90,00	1172,00	804,00
23											
24											
1											
2											
3											
4											

Положение анцапфы:

T1 - 5

T2 - 4

Главный инженер ООО "РСК сети"



И.Г. Ершов

Контрольные измерения электрических нагрузок 21 июня 2023 г.
ООО "РСК сети" по точкам учета

ПС-66 "Громадская" 35/6 кВ							
Часы	Уровень напряжен ия кВ	Показ. Счетч.№ 27473565 Кт=7200	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВАр	Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВАр
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6,3			368,64	165,60	368,64	165,60
6							
7							
8							
9							
10							
11	6,3			605,52	538,56	605,52	538,56
12							
13							
14	6,3			647,28	519,12	647,28	519,12
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	6,3			450,00	195,84	450,00	195,84
23							
24							
1							
2							
3							
4							

Положение анцапфы:
Т - 3

Главный инженер ООО "РСК сети"



И.И. Ершов

исп. Дмитриева Т.С.
тел. 229-77-77 доб.719

Контрольные измерения электрических нагрузок 21 июня 2023 г.
ООО "РСК сети" по точкам учёта ПС "Промбаз" 110/35/6 кВ

Т-2 6 кВ рч.121				Т-1 6 кВ рч.105				Ввод 35 кВ Т-1				Ввод 35 кВ Т-2				ТСН-1 рч.7				ТСН-2 рч.19				Суммарная Р, кВт	Суммарная Q, кВар
Уровень напряжения 6 кВ	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 6 кВ	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 35 кВ Т-1	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 35 кВ Т-2	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВар	Уровень напряжения 6 кВ ТСН-1	Разница показаний	Р, кВт	Уровень напряжения 6 кВ ТСН-2	Разница показаний	Р, кВт				
Часы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
5	6		600,0	240,0	6,00		480,0	0,0	35,00			840,0	840,0	35,00	840,0	840,0		6,00	2,0	6,00		2,0	2764,0	1920,0	
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11	6		840,0	360,0	6,00		1200,0	120,0	35,00			1680,0	1260,0	35,00	1680,0	1260,0		6,00	2,0	6,00		2,0	5404,0	3000,0	
12																									
13																									
14	6		720,0	480,0	6,00		1320,0	120,0	35,00			1260,0	840,0	35,00	1680,0	840,0		6,00	2,0	6,00		4,0	4986,0	2280,0	
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22	6		840,0	360,0	6,00		960,0	120,0	35,00			1260,0	840,0	35,00	1260,0	840,0		6,00	2,0	6,00		2,0	4324,0	2160,0	
23																									
24																									
1																									
2																									
3																									
4																									

Положение анцалды:

Т1 - 5

Т2 - 5

Главный инженер ООО "РСК сети"

И.Г. Ершов

исл. Дмитриева Т.С.
тел.229-77-77 доб.719



Контрольные измерения электрических нагрузок 21 июня 2023 г.
 ООО "РСК сети" по точкам учета ПС-95 "Химволокно" 110/6 кВ

		ЯЧ.№7				ЯЧ.№8				ЯЧ.№41				ЯЧ.№44				ТСН				Суммарная Р, кВт		Суммарная Q, кВт	
Часы	Уровень напряжения, кВ	Показ. Счетч.№ 42827869 Кт=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВт	Показ. Счетч.№ 42827830 Кт=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВт	Показ. Счетч.№ 42827753 Кт=36000	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВт	Показ. Счетч.№ 46910656 Кт=1	Разница показаний	Р, кВт	Q, кВт	23	24						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
5	6,3			0,00	0,00			255,60	273,60			1047,60	194,40			86,40	212,40			0,95	0,00	1390,55	680,40		
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11	6,3			0,00	360,00			957,60	658,80			2149,20	754,40			334,80	572,40			0,94	0,00	3442,54	2345,60		
12																									
13																									
14	6,3			0,00	360,00			914,40	597,60			2034,00	651,60			442,80	644,40			0,94	0,00	3392,14	2253,60		
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22	6,3			0,00	0,00			363,60	284,40			1209,60	277,20			122,40	237,60			0,95	0,00	1696,55	799,20		
23																									
24																									
1																									
2																									
3																									
4																									

Положение андалфры:
 Т1 - 4
 Т2 - 4

Главный инженер ООО "РСК сети"

И.Г. Ершов

исп. Дмитриева Т.С.
 тел.229-17-17 доб.719

